

Кому:

Организациям, производящим монтаж и пусконаладку
СКУД MF Net, и всем заинтересованным лицам

Уведомление

Общество с ограниченной ответственностью «БСК Экспресс» (ИНН 7704757368, 119034, г. Москва, Зубовский бульвар, д.17, стр. 1, тел. +7 (495) 585-43-74), информирует, что при получении тревожного сигнала (срабатывании выходных реле ОПС), подключенных к входным клеммам аппаратной части «Программно-аппаратного модуля интеграции с охранно-пожарной сигнализацией» система переводит соответствующие сработавшим зонам контроллеры в режим аварийного открытия по сигналу с сервера СКУД, который реализован в виде периодической подачи или прерывания подачи питания (в зависимости от подключения) на исполнительные устройства и механизмы, с целью обеспечения гарантированной разблокировки любых видов (типов) замков. Данный метод позволяет гарантированно переводить в открытое состояние абсолютное большинство запирающих устройств вне зависимости от наличия у этих устройств собственных алгоритмов задержек и блокировок, а также прочих конструктивных особенностей, которые могут не позволить удерживать каждое конкретное запирающее устройство в разблокированном состоянии продолжительное время или будут возвращать его (запирающее устройство) в исходное (закрытое) состояние после совершения единичного прохода.

г. Москва